


Schematy rozdzielnic R41, R42 i R3

Ochrona od porażen - szybkie odłączenie napięcia t=0,2s

Układ sieci	TN-S
Pn	10 kW
ki	0,3
Un	230/400 V



Nr obwodu	1	2	3
Odbiornik	gniazdo 3 fazowe 16A 3p+N+Z	gniazdo 1 fazowe 2p+Z	Zasilanie kontenera
Przewód	YDY 5x4 mm ²	YDY 3x2,5 mm ²	YDY 3x2,5 mm ²

Nr obwodu	1	2	3
Odbiornik	gniazdo 3 fazowe 16A 3p+N+Z	gniazdo 1 fazowe 2p+Z	Oświetlenie
Przewód	YDY 5x4 mm ²	YDY 3x2,5 mm ²	YDY 3x1,5 mm ²