

Nowogródek Pomorski, dnia 22.02.2019 r.

Znak sprawy: BRG.271.4.2019.AF

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.4.2019.AF,
nazwa zadania: „Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Parzeńsku”

Dnia 21.02.2019 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy kominek ma być: z płaszczem wodnym (zgodnie z cz. budowlaną) czy bez płaszcza (zgodnie z cz. sanitarną)?
2. Jaka ma być obudowa kominka? Czy może Zamawiający podać przykładowe systemowe lub opisać wymagania materiałowe, kolorystykę itp.?
3. Jakie płotki śniegowe mają być zamontowane?
4. Jaka wycieraczka ma być zamontowana przed wejściem głównym? Z odprowadzeniem czy bez, z jakiego materiału?
5. czy zakres robót obejmuje jakieś prace związane z ogrodzeniem oprócz osłony śmietnika?
6. Jakiej mocy przepływowy podgrzewacz wody ma być w kuchni: 2,5 kW (wg opisu projektu) czy 3,5 kW (wg rysunku)?

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

1. Kominek musi być z płaszczem wodnym.
2. Zamawiający nemá konkretnych wymagań co do obudowy kominka i materiałów.
3. Płotki śniegowe ażurowe, w kolorze blachodachówki.
4. Wycieraczka, bez odprowadzenia.
5. Zakres robót, nie obejmuje prac związanych z ogrodzeniem.
6. Podgrzewacz, należy zamontować o mocy 2,5 kW.


Złp. WÓJTA
Wojna Mazurak-Januchowska
Urząd Gminy