



Nowogródek Pomorski, dn. 21 lutego 2020r.

Znak sprawy: BRG.271.2.2020.AF

WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.2.2020.AF, nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika”

Dnia 17.02.2020 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Jakie należy zastosować koryto odwodnieniowe – podane przez Zamawiającego tj. 30x30x10 cm z C35/45 występuje tylko z rusztem. Na rys. A06.06 jest ukazane jest natomiast inne koryto – w związku z powyższym, prosimy o wskazanie producenta koryt z rysunku.
2. Na rys. A.05.01 ukazany jest 1 kosz do gry w koszykówkę oraz 2 słupki wraz z siatką, natomiast w przedmiarze w poz. 93 występują 2 kosze – prosimy o wyjaśnienie, co obowiązuje?
3. Na rys. A.05.02 ukazana jest siatka do siatkówki ustawiona na wys. 2,15 – 2,43 m, natomiast w przedmiarze w poz. 92 jest informacja, iż przedmiotowa siatka ma służyć również do gry w tenisa. Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii.
4. W dokumentacji technicznej na niżej wymienionych rysunkach ukazane są schody tj.:
A.06.05 – 1 kpl. żelbetowe (domyślnie – schody przy ognisku)
K8 (zbrojenie) – 1 kpl. żelbetowe (domyślnie – schody naprzeciw pomostów)
Natomiast na rys. A.00.01 ukazane są 4 kpl. schodów żelbetowych, w tym 2 kpl. z podestem w środku. Prosimy o załączenie rysunków dot. wszystkich schodów żelbetowych.
4. Brak rysunku dot. schodów z bloków kamiennych granitowych przy scenie – wg opisu pkt 4.2.3. (ilość stopni).
5. Prosimy o udostępnienie rysunku dot. siedzisk wg opisu pkt 4.7. Ponadto, czy Zamawiający potwierdza prawidłowość opisanej technologii wykonania tych siedzisk tj. wykopanie na skarpie dołu 45 cm, w którym należy umieścić kamień łamany owinięty geowłókniną i na taki fundament położenie 4 belek dębowych 21x21 cm o dł. 4 m połączonych ze sobą.
6. Przedmiar poz. 191 - prosimy o podanie jakie należy zamontować kosze na śmieci – brak jest informacji w opisie w dokumentacji.
7. Prosimy o podanie informacji ile należy założyć zbrojenia do wykonania schodów żelbetowych.
8. Dot. schodów - rys. A.06.05 - prosimy o informację, jak należy rozumieć zapis „warstwa kruszywa kwalifikowanego gr. 20 cm”.



9. Czy należy uwzględnić w cenie sprzęt zabezpieczający do ścianki wspinaczkowej, jeśli tak – jaki i na ile osób?
10. Czy na terenie inwestycji występują wody gruntowe i jak wysoko?
11. Z uwagi na występujące niejasności w dokumentacji projektowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych w przedmiotowym postępowaniu. **Wydlużenie tego okresu, pozwoli wykonawcom na prawidłowe i precyzyjne przygotowanie treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Wobec powyższego, jako że w interesie Zamawiającego jest dokonanie wyboru rzetelnie przygotowanej oferty, uprzejmie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.**

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

- Ad.1) Zamawiający nie może wskazać producenta koryta. Wykonawca musi wycenić według własnej wiedzy oraz doświadczenia.
- Ad. 2) Przedmiar ma charakter pomocowy, Wykonawca powinien wycenić przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym. Obowiązuje jeden koszt do koszykówki.
- Ad.3) Siatka ma służyć tylko do gry w siatkówkę.
- Ad. 4) Schody kamienne, zlokalizowane w południowo-wschodniej części działki należy wykonać zgodnie z rysunkiem A.00.04
- Ad. 5) Rysunek siedziska - rysunek A.06.02. Projektant potwierdza technologię wykonania.
- Ad. 6) Należy wycenić 2 szt. koszy na śmieci typu parkowo/miejskiego według projektu zagospodarowania terenu. Zamawiający nie podaje dokładnych parametrów technicznych. Kosz wolnostojący o pojemności min. 45 litrów, z wkładem stalowym ocynkowanym. Ściany zewnętrzne kosza mogą być z betonu płukanego, ze stali nierdzewnej lub ze stali połączonej z elementami drewnianymi.
- Ad. 7) Zestawienie zbrojenia na rys K8;
- Ad. 8) Kruszywo naturalne (piaski lub pospółka),
- Ad. 9) Jeżeli w dokumentacji nie ma mowy o sprzęcie zabezpieczającym, to nie trzeba go wyceniać.
- Ad. 10) Zamawiający nie posiada informacji na temat poziomu wód gruntowych na przedmiotowej działce.
- Ad. 11) Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

WÓJT
Krzysztof Mrzyglód