



SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY RG  
(ROZBUDOWA O WLZ WINDY I OŚWIETLENIA)



Nr Obwodu	0a	0b
Typ przewodu	YLY 5x4 mm <sup>2</sup>	YKY3x1,5mm <sup>2</sup> / YDY3x1,5mm <sup>2</sup>
Moc Pzo[kW]	≈2,2	≈0,1



SEKCJA ZASILANIA WINDY I OŚWIETLENIA

LEGENDA:

Q0a. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 300mA/40A.  
Q0a1. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C16A/3 - ZABEZ. OBW. NR 0a - WLZ TS WINDA  
Q0b. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM 30mA - ZABEZ. OBW. NR 0b - OŚWIETLENIE

Projektował:	mgr inż. Piotr Markowski	upr. bud.nr ZAP/0218/POOE/11	
Opracował:	mgr inż. Paweł Markowski		
Temat:	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski połączona z dobudową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych		
Inwestor	Gmina Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogrodek Pomorski		
Adres	Działka nr ewid. gruntu: 761/5 obreb: 321005_2.0006 Karsko	Skala: 1:---	Nr rys. E3
branza:	ELEKTRYCZNA	Temat rysunku Rozdzielnia RG- rozbudowa	
			Data opracowania: luty 2022.