

Nowogródek Pomorski, dnia 16.05.2013 r.

Znak sprawy: RiGMK.271.9.2013.AF

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: RiGMK.271.9.2013.AF, nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjno-tłoczną w miejscowości Golin.”

Dnia 15.05.2013 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie przykrycia zbiornika oczyszczalni ścieków. Wykonawca wyjaśnia, że w dokumentach przetargowych brak jakiejkolwiek informacji na temat wykonania ww. przykrycia zbiornika oczyszczalni ścieków. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie przykrycia, to prosimy o podanie parametrów niezbędnych do rzetelnej wyceny. Zdaniem Wykonawcy niezbędne jest wykonanie przykrycia zbiornika, które ma na celu zabezpieczenie ścieków przed wychłodzeniem w okresie zimowym.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, informujemy że:

Sposób przykrycia komory osadu czynnego - kraty pomostowe z tworzywa sztucznego oraz przykrycie z płyt wykonanych z żywicy epoksydowych.

Z up. WÓJTA
Ewelina Mazurak-Januchowska
Sekretarz Gminy