

Nowogródek Pomorski, dnia 08.04.2013 r.

Znak sprawy: RiGMK.271.6.2013.AF

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: RiGMK.271.6.2013.AF, nazwa zadania: „**Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Nowogrodku Pomorski**”

Dnia 03.04.2013 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Proszę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym ofert z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach:

- typ włókna: fibrylowane,
- skład chemiczny włókna: polietylen,
- Ciężar włókna: min. 8 800 Dtex,
- Wysokość włókna: 15 mm + 5 %
- Ilość pęczków: min. 50 000/m²,
- Ilość włókien: min. 100 000/m²,
- Ciężar całkowity nawierzchni: 2 760g/m²,

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, informujemy że:

Zamawiający dopuszcza obniżenie parametru ciężaru włókna nawierzchni z trawy syntetycznej Dtex do poziomu 8 800, natomiast nie dopuszcza proponowanego obniżenia parametrów dotyczących ilości pęczków oraz ilości włókien/m².

Z up. WÓJTA
Ewelina Mazurek-Januchowska
Sekretarz Gminy