



# GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI

Biuro Rozwoju Gminy

Nowogródek Pomorski, dn. 27 marca 2024r.

Znak sprawy: BRG.271.6.2024.AF

Uczestnicy postępowania

Nr BRG.271.6.2024.AF

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.6.2024.AF, nazwa zadania: „Rozbudowa remizy strażackiej w m. Giżyn i budowa nowego budynku remizy w m. Karsko”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz.U.2023 poz.1605), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Dnia 26.03.2024 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Przewidywane moduły mają mieć moc ok 550W. Takie moce posiadają tylko moduły bifacjalne (podwójnie szklone), a ich waga to 33 kg – w projekcie opisana waga modułu to 22 kg. Nie ma obecnie na rynku modułów o tak małej wadze. Proszę o podanie rozwiązania.

2. W projekcie przewidziane są również optymalizatory mocy, co oznacza system równoległego połączenia pomiędzy modułami. Jest to najlepsze możliwe połączenie zarówno ze względów technicznych jak i ppoż co pokazuje film z linku poniżej. Oczywiście za tym idą też odpowiednio większe koszty za instalację (różnica ok 30-35%). Proszę o jednoznaczną informację, że projektowana instalacja ma być z zastosowaniem optymalizatorów mocy w równoległym połączeniu.  
[https://www.youtube.com/watch?v=XrXLfVcpPnI&t=1s&ab\\_channel=SolarEdgePV](https://www.youtube.com/watch?v=XrXLfVcpPnI&t=1s&ab_channel=SolarEdgePV)

W odpowiedzi na w/w pytanie, Zamawiający informuje, że:

1. Akceptuję zastosowanie modułów o większej masie niż przedstawione w projekcie 22 kg. Wiodącą wytyczną jest moc modułu.
2. Instalację fotowoltaiczną należy wykonać zgodnie z projektem, z zastosowaniem optymalizatorów mocy.

W związku z powyższym, nie dokonuje się modyfikacji SWZ.

WÓT  
Krzysztof Mrzyglód